Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 25712 00 fax (+48 12) 423 58 36
www.icimb.pl e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 1875/ICiMB/ST/12

Przedmiot badań ***Szyby zespolone dwukomorowe o budowie 4ClimaGuard Premium/16/4Float/16/4ClimaGuard Premium z argonem dostarczone przez DRUTEX S.A. z Bytowa***

Zleceniodawca ***DRUTEX S.A.***
ul. Lęborska 31, 77- 100 Bytów

Rodzaj badań ***Określenie współczynnika przenikania ciepła U" wg normy PN-EN 673: 2011 "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda obliczeniowa".***

Orzeczenie lub wynik ***Szyby zespolone dwukomorowe o budowie 4ClimaGuard Premium/16/4Float/16/4ClimaGuard Premium z argonem w przestrzeni międzyszybowej posiadają współczynnik przenikania ciepła U=0,6 W/(m^2 ·K).***

Podstawa orzeczenia: Raport z Badania Nr 145.a.FW.12.AK z 6.12.2012 r.

Odpowiedzialny za badanie

KIEROWNIK
Zakładu Technologii Szkła
mgr inż. Sebastian Sacha

DYREKTOR ODDZIAŁU
dr inż. Henryk Szeląg

Kraków, dnia ***6.12.2012 r.***

Dyrektor

Świadectwo ważne do 6.12.2014 r.